

AB-0665-T

2403079

06-24

TEST REPORT DENEY RAPORU

Customer Name : TEDEL MUNTES MÜH. TES. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Müşterinin Adı

Customer Address : Bağdat Cad. Ercan İş Hanı No:350/28 34844 Maltepe / İstanbul / TURKEY
Müşterinin Adresi

Description of Sample : 36 kV 630 A 16 kA / 1 s Load Break Switch
Numunenin Tanımı : 36kV 630 A 16 kA / 1 s Yük Ayırıcı

Trade Mark / Type : TEDEL / TYA-36-16
Marka / Tip

Test(s) Performed : Temperature Rise Test / Sıcaklık Artışı Deneyi
Yapılan Deney(ler)

Test Standart(s) : IEC 62271-102:2018 Clause 7.5
Deney Standart(lar)ı

Serial Number(s) : TDL-YA-014
Seri No(lar)

Reception Date of Sample : 14.03.2024
Numune Kabul Tarihi

Test Date(s) : 26.03.2024
Deney Tarih(ler)i

Number of Pages of the Report : 12
Raporun Sayfa Sayısı

Test(s) Result(s) : ☒ Passed / Geçti ☐ Failed / Olumsuz ☐ Other / Diğer
Deney Sonuçları

HILKAR is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0665-T for TS EN ISO IEC 17025:2017 as test laboratory.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren HILKAR, TÜRKAK'tan AB-0665-T ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşması imzalamıştır.

The test and/or measurements results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları, bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.



Date of Publication
Yayımlandığı Tarih

24.06.2024

Person in Charge of Test
Deney Sorumlusu

Radjab IRADUKUNDA
Test Engineer

Approval / Onaylayan
Date / Tarih

24.06.2024

Enes HIZ
Laboratory Manager