

TEST REPORT
DENEY RAPORU

Customer Name : TEDEL MUNTES MÜH. TES. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Müşterinin Adı
Customer Address : Bağdat Cad. Ercan İş Hanı No:350/28 34844 Maltepe / İstanbul / TURKEY
Müşterinin Adresi
Description of Sample : **36 kV 630 A 16 kA / 1 s Load Break Switch**
Numunenin Tanımı : 36kV 630 A 16 kA / 1 s Yük Ayırıcı
Trade Mark / Type : TEDEL / TYA-36-16
Marka / Tip
Test(s) Performed : **Mechanical Endurance Test** / Mekanik Dayanıklılık Deneyi****
Yapılan Deney(ler)
Test Standart(s) : **IEC 62271-102:2018 Clause 7.102.3****
Deney Standart(lar)ı
Serial Number(s) : TDL-YA-008
Seri No(lar)
Reception Date of Sample : 14.03.2024
Numune Kabul Tarihi
Test Date(s) : 01.04.2024
Deney Tarih(ler)i
Number of Pages of the Report : 8
Raporun Sayfa Sayısı
Test(s) Result(s) : ☒ **Passed / Geçti** ☐ **Failed / Olumsuz** ☐ **Other / Diğer**
Deney Sonuçları

Tests with double asterix are out of accreditation scope / ** İşaretili deneyler akreditasyon kapsamı dışındadır.

HILKAR is accredited by TÜRKAK under registration number AB-0665-T for TS EN ISO IEC 17025:2017 as test laboratory.

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren HILKAR, TÜRKAK'tan AB-0665-T ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for the Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşması imzalamıştır.

The test and/or measurements results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları, bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.



Date of Publication
Yayımlandığı Tarih

24.06.2024

Person in Charge of Test
Deney Sorumlusu

Radjab IRADUKUNDA
Test Engineer
Radjab Iradukunda

Approval / Onaylayan
Date / Tarih

24.06.2024

Eres HIZ
Laboratory Manager
Eres HIZ

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid.

Bu rapor, Laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.